Общество с ограниченной ответственностью «АйТэКо»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «АйТэКо»

_____ А.А. Ефремов

03 августа 2026 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ»

г. Подольск

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.Дополнительная профессиональная программа профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» (далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями:

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федерального закона от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Приказа Минобрнауки России от 24.03.2025г. № 266 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

Приказа МЧС России от 5 сентября 2021г. № 596 "Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности" (с изменениями на 22 июня 2026 года);

Приказа МЧС России от 16.12.2024г. № 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

Приказа Минпросвещения России от 07.07.2022 г. № 537 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 20.02.04 Пожарная безопасность» (в части требований к кадровым, финансовым и материально-техническим условиям реализации программы) ;

Приказа Минтруда России от 11.10.2021г. № 696н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике»».

2. Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую деятельность, по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки для получения квалификации «Специалист по пожарной профилактике» проводится в отношении лиц, замещающих должности (претендующих на замещение должностей), для исполнения должностных обязанностей, по которым устанавливаются требования к прохождению обучения по программам профессиональной переподготовки (далее - слушатели).

Обучение проводится по Программе, разработанной на основании Типовой программы.

Структура Программы соответствует Типовой программе.

Для получения слушателями знаний и умений Программой предусматривается проведение теоретических и практических занятий, а для оценки степени и уровня освоения обучения - проведение итоговой аттестации.
Диплом о профессиональной переподготовке

Слушателями являются лица, имеющие или получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Формы обучения слушателей (очная, очно-заочная) определяются организацией самостоятельно.

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Обучение по Программе может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Трудоемкость программы составляем 260 академических часов. Последовательность изучение отдельных тем изучения в случае необходимости могут быть изменены при условии, что программа будет выполнена полностью по содержанию и общему количеству часов.

Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы- Диплом о профессиональной переподготовке

II. Цель и планируемые результаты обучения

Программа направлена на совершенствование или получение слушателями новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности по исполнению требований по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты.

Приобретение слушателями знаний об основах обеспечения пожарной безопасности и правилах обеспечения противопожарного режима объектов защиты, об организации работ по планированию пожарно-профилактической работы, о формах контроля за соблюдением требований пожарной безопасности, в том числе о порядке проведения независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности), об организации и обеспечении деятельности службы пожарной безопасности организации (структурных подразделений, филиалов)

Планируемые результаты обучения:

Слушатель, в ходе освоения программы, должен обладать компетенциями, соответствующими виду деятельности «Обеспечение противопожарного режима на объекте»:

Общие компетенции

ОК.1. Способность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия.

Профессиональные компетенции

ПК.1.1. Планирование пожарно-профилактической работы на объекте;

ПК.1.2. Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и стандартами;
ПК.1.3.Организация работы по содействию пожарной охране при тушении пожаров;
ПК.1.4.Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты;
ПК.1.5.Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной безопасности.

В результате освоения содержания программы слушатель должен **знать:**
- организационные основы обеспечения пожарной безопасности;

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

- законодательные и иные нормативные правовые акты в области пожарной безопасности;
- технические регламенты и нормативные документы по пожарной безопасности;
- нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных нормативных документов по пожарной безопасности;
- требования к объемно-планировочным решениям по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений;
- формы и методы контроля за обеспечением пожарной безопасности в организации, в том числе порядок проведения самообследования, самодекларирования и аудита пожарной безопасности;
- регламенты взаимодействия и иные инструктивные указания по взаимодействию с ведомственными и государственными органами;
- пожароопасность основных производственных и технологических процессов организации, особенности эксплуатации оборудования, применяемого в организации;
- требования пожарной безопасности к технологическим установкам, к взрывопожароопасным процессам производства, порядок аварийной остановки технологического оборудования;
- состав, конструктивные особенности, технические характеристики систем противопожарной защиты объекта;
- состав, конструктивные особенности, технические характеристики системы предотвращения пожара;
- требования пожарной безопасности к электроустановкам, системам отопления, вентиляции;
- требования нормативных документов по обеспечению противопожарного режима в организации;
- порядок рассмотрения и согласования проектной документации на строительство и реконструкцию зданий и сооружений в части обеспечения пожарной безопасности;
- порядок обучения руководителей, специалистов и работников организации мерам пожарной безопасности;
- порядок осуществления внутреннего аудита и самообследования по вопросам пожарной безопасности;
- способы защиты людей и имущества от опасных факторов пожара;
- способы определения места и времени возникновения пожара, направления его развития;
- современные средства пожаротушения, средства пожаротушения, используемые на объекте;
- виды пожарной техники и пожарного оборудования, область их применения;
- документы предварительного планирования действий по тушению пожаров;
- методику расчета количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации, требования нормативных документов, определяющих номенклатуру и тактико-технические характеристики огнетушителей;
- схемы действий персонала организации при пожарах;
- меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара;
- порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.

Слушатель должен **уметь:**

- анализировать состояние пожарной безопасности организации, разрабатывать приказы, инструкции и положения, устанавливающие противопожарный режим на объекте;
- планировать пожарно-профилактическую работу на объектах защиты и в организации;
- проводить пожарно-технические обследования объектов защиты организации;
- разрабатывать локальные нормативные акты организации и планирующие документы по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

- проводить обучение лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности;
- проводить анализ и оценку пожарного риска на объектах защиты организации;
- проводить экспертизу проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности;
- разрабатывать необходимые мероприятия, направленные на предотвращение пожара в организации;
- разрабатывать паспорта на постоянные места проведения огневых и других пожароопасных работ;
- организовать и проводить практические занятия с персоналом по действиям при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и правилами пользования первичными средствами пожаротушения;
- проводить экспертизу оперативно-тактической обстановки и принимать решения о действиях в случае возникновения пожара.

Слушатель должен **владеть:**
- умениями по проведению контроля за обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты;
- умениями по разработке решений по противопожарной защите организаций;
- методами руководства структурными подразделениями организации по вопросам обеспечения пожарной безопасности;
- навыками профессионального и эффективного применения на практике приобретенных в процессе обучения знаний и умений.

III. Учебный план

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения**	**1**	**1**	**-**	**-**
2.	**Модуль 1 Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров**	**8**	**8**	**-**	**зачет**
3.	**Модуль 2 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации**	**36**	**32**	**4**	**зачет**
4.	**Модуль 3 Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций**	**32**	**32**	**0**	**Зачет**
5.	**Модуль 4 Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты**	**128**	**120**	**8**	**зачет**
6.	**Модуль 5 Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты**	**32**	**32**	**0**	**зачет**
7.	**Модуль 6 Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим**	**20**	**12**	**8**	**зачет**
7.	**Консультации**	**1**	**1**	**-**	
8.	**Экзамен**	**2**	**2**	**-**	**тест**
	Итого	**260**	**244**	**20**	

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0242b4a29d48b47b24707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

IV Календарный учебный график

В ООО «АйТэКо» образовательный процесс организован в течении всего календарного года с учетом выходных и нерабочих праздничных дней по мере набора групп.
Учебная неделя не превышает 40 академических часов в неделю, включая аудиторные и внеаудиторные занятия
Режим работы: пятидневная рабочая неделя.
Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Начало учебного года:
Первый рабочий день года согласно производственного календаря.
Окончание учебного года: последний рабочий день года согласно производственного календаря.

№	Наименование дисциплин	Час	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата
1.	Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения	1	1																																					
2.	Модуль 1 Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров	8		8																																				
3.	Модуль 2 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации	36	4		8	8	8	8																																
4.	Модуль 3 Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций	32							8	8	8	8																												
5.	Модуль 4 Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты	128											8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8										
6.	Модуль 5	32																													8	8	8	8						

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

	Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты																																						
7.	Модуль 6 Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим	20																															8	8	4		
8.	Консультации	1																																		1	
9.	Экзамен	2																																			2

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

V. Учебно-тематический план и содержание программ

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения**	**1**	**1**	**-**	**-**
2.	**Модуль 1 Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров**	**8**	**8**	**-**	**зачет**
2.1	Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров	4	4	-	
2.2	Тема 1.2. Опасные факторы пожара	4	4	-	
3.	**Модуль 2 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации**	**36**	**32**	**4**	**зачет**
3.1	Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	4	4	-	
3.2	Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность	4	4	-	
3.3	Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор	4	4	-	
3.4	Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности	4	4	-	
3.5	Тема 2.5. Аккредитация	4	4	-	
3.6	Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности	4	4	-	
3.7	Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)	4	4	-	
3.8	Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности	4	4	-	
3.9	Тема 2.9. Практические занятия	4	-	4	
4.	**Модуль 3 Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций**	**32**	**32**	**0**	**Зачет**
4.1	Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте	4	4	-	
4.2	Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям	4	4	-	
4.3	Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям	4	4	-	
4.4	Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта	4	4	-	
4.5	Тема 3.5. Требования пожарной	4	4	-	

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.05.2025
Владелец ООО "АЙТЭКО" Ефимов Александр Александрович
Серийный номер 03e4b87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
Срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

	безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения				
4.6	Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям	6	6	-	
4.7	Тема 3.7 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	6	6	-	
5.	**Модуль 4 Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты**	**128**	**120**	**8**	**зачет**
5.1	Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	4	4	-	
5.2	Тема 4.2. Система предотвращения пожаров	4	4	-	
5.3	Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов	8	8	-	
5.4	Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон	8	8	-	
5.5	Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок	8	8	-	
5.6	Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений	8	8	-	
5.7	Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	8	8	-	
5.8	Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	8	8	-	
5.9	Тема 4.9. Система противопожарной защиты	4	4	-	
5.10	Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре	4	4	-	
5.11	Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	8	8	-	
5.12	Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	4	4	-	
5.13	Тема 4.13. Система противодымной защиты	8	8	-	
5.14	Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага	8	8	-	
5.15	Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	8	8	-	
5.16	Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	8	8	-	
5.17	Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию	4	4	-	
5.18	Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения	8	8	-	
5.19	Тема 4.19. Практические занятия	8	-	8	
6.	**Модуль 5 Требования пожарной безопасности при**	**32**	**32**	**0**	**зачет**

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

	проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты				
6.1	Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений	8	8	-	
6.2	Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	8	8	-	
6.3	Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	8	8	-	
6.4	Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	8	8	-	
7.	**Модуль 6 Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим**	**20**	**12**	**8**	**зачет**
7.1	Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны	4	4	-	
7.2	Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения	4	4	-	
7.3	Тема 6.3. Спасение людей при пожарах	4	4	-	
7.4	Тема 6.4. Практические занятия	8	-	-	
7.	**Консультации**	**1**	1	-	
8.	**Экзамен**	**2**	2	-	**тест**
	Итого	**260**	**244**	**20**	

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Учебно-тематический план и содержание предмета «Организация учебного процесса»

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Вводный модуль. Общие вопросы организации обучения**	**1**	**1**	**-**	**-**

Организация учебного процесса. Расписание занятий. Противопожарный инструктаж.

Цель, задачи и программа курса обучения. Актуальность курса.

Требования к знаниям, умениям и навыкам специалиста по пожарной профилактике. Требования профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике».

Учебно-тематический план и содержание модуля 1 «Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров»

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Модуль 1 Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров**	**8**	**8**	**-**	**зачет**
	Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров	4	4	-	
	Тема 1.2. Опасные факторы пожара	4	4	-	

Тема 1.1. Пожары. Виды, классификация пожаров

Общие сведения о горении. Возникновение и развитие пожара. Классификация пожаров. Основные причины пожаров. Статистика пожаров. Краткая статистика пожаров в регионе, муниципальном образовании, в организациях различной отраслевой направленности. Пожары и возгорания, которые произошли непосредственно в организации (в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях), анализ причин их возникновения.

Тема 1.2. Опасные факторы пожара

Классификация опасных факторов пожара. Воздействие опасных факторов пожара. Предельно допустимые значения опасных факторов пожара.

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34f07d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Учебно-тематический план и содержание модуля 2

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
	Модуль 2 Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации	**36**	**32**	**4**	**зачет**
	Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности	4	4	-	
	Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность	4	4	-	
	Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор	4	4	-	
	Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности	4	4	-	
	Тема 2.5. Аккредитация	4	4	-	
	Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности	4	4	-	
	Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)	4	4	-	
	Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности	4	4	-	
	Тема 2.9. Практические занятия	4	-	4	

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

Тема 2.1. Государственное регулирование в области пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Цель создания и основные функции системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности. Механизм правового регулирования общественных отношений в области пожарной безопасности. Система нормативных правовых актов в области пожарной безопасности. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. Требования пожарной безопасности. Система нормативных документов по пожарной безопасности.

Правоприменительная практика в области пожарной безопасности. Акты судебной власти.

Тема 2.2. Субъекты правоотношений в области пожарной безопасности, их полномочия и ответственность

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АИТЭКО"
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Полномочия органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность должностных лиц в области обеспечения пожарной безопасности.

Права, обязанности и ответственность лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, в области обеспечения пожарной безопасности.

Права и ответственность граждан в области обеспечения пожарной безопасности.

Тема 2.3. Федеральный государственный пожарный надзор

Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение государственной функции по надзору за выполнением обязательных требований пожарной безопасности. Организационная структура, полномочия и функции органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности должностных лиц органов государственного пожарного надзора. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору. Порядок осуществления федерального государственного пожарного надзора.

Риск-ориентированный подход. Отнесение объектов защиты к категории риска.

Планирование мероприятий по контролю в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска.

Профилактика нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

Тема 2.4. Лицензирование и декларирование в области пожарной безопасности

Цели лицензирования в области пожарной безопасности. Лицензируемые виды деятельности в области пожарной безопасности. Порядок проведения лицензирования в области пожарной безопасности. Осуществление контроля за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий.

Цель составления декларации пожарной безопасности. Объекты, в отношении которых в обязательном порядке разрабатывается декларация пожарной безопасности. Содержание и порядок регистрации декларации пожарной безопасности.

Тема 2.5. Аккредитация

Правовые основы аккредитации. Цели, принципы и правила аккредитации на территории Российской Федерации. Порядок организации и функционирования единой национальной системы аккредитации, права и обязанности ее участников.

Тема 2.6. Подтверждение соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО"
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Цели осуществления подтверждения соответствия. Принципы осуществления оценки соответствия. Общие положения о подтверждении соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Перечни продукции и схемы подтверждения соответствия продукции требованиям пожарной безопасности. Общие требования к порядку проведения сертификации. Способы идентификации для выявления фальсификата (контрафакта).

Тема 2.7. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

Система независимой оценки рисков в области пожарной безопасности. Цели и задачи проведения независимой оценки пожарного риска. Правила оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска [3]. Общие требования к определению расчетных величин пожарного риска. Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 [4]. Нормативные документы, определяющие цели и задачи аудита и самообследований по вопросам пожарной безопасности. Основные требования к организации внутреннего технического аудита и аудита по пожарной безопасности. Система менеджмента пожарной безопасности. Основные положения менеджмента пожарного риска.

Тема 2.8. Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности

Понятие противопожарной пропаганды. Цели, задачи, формы проведения противопожарной пропаганды.

Цели, задачи обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Разработка порядка обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. Виды обучения работников организаций мерам пожарной безопасности. Требования к организации обучения работников организаций мерам пожарной безопасности.

Подготовка лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте с круглосуточным пребыванием людей, к действиям по эвакуации (спасению) граждан, относящихся к маломобильным группам населения. Дополнительный инструктаж персонала по использованию средств индивидуальной защиты, спасения и самоспасания людей при пожаре в местах массового пребывания людей. Учения и тренировки персонала.

Тема 2.9. Практические занятия

Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений).

Разработка декларации пожарной безопасности.

Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их противопожарной защиты.

Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АйТэКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0043b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.

Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.

Учебно-тематический план и содержание модуля 3
Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Модуль 3 Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций**	**32**	**32**	**0**	**Зачет**
	Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте	4	4	-	
	Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям	4	4	-	
	Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям	4	4	-	
	Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта	4	4	-	
	Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения	4	4	-	
	Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям	6	6	-	
	Тема 3.7 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений	6	6	-	

Тема 3.1. Противопожарный режим на объекте

Правила противопожарного режима в Российской Федерации [5].
Комплекс мероприятий, обеспечивающих противопожарный режим на объекте. Правила пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, сооружений, помещений, инженерных сетей и систем инженерно-технического обеспечения, оборудования, инвентаря. Организационно-распорядительные документы организации. Приказ, устанавливающий требования по обеспечению противопожарного режима в организации. Назначение лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности на объекте. Утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности. Инструкции о действиях персонала по эвакуации и спасению людей при пожаре.

Создание безопасных зон и рабочих мест для инвалидов (лиц с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей технологических процессов и организации производства (структуры учреждения). Создание условий для своевременной эвакуации (спасения) инвалидов в экстремальных ситуациях.

КонтурКомпло
владелец ООО "АИТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a20d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Тема 3.2. Требования пожарной безопасности к производственным зданиям, сооружениям

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к производственным зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям производственных и лабораторных зданий, помещений, мастерских. Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Назначение, область применения автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила монтажа и эксплуатации. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью. Требования к системам оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования к эвакуационным путям и выходам. Дополнительные требования пожарной безопасности, когда предусматривается возможность использования на предприятии труда инвалидов. Принцип действия, устройство систем пожаротушения. Техническое обслуживание и контроль за работоспособностью.

Мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара при размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью.

Меры пожарной безопасности при хранении веществ и материалов. Соблюдение требований маркировки и предупредительных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах, при работе с пожароопасными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами. Соблюдение требований регламентов, правил технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документации при выполнении технологических процессов. Требования к оборудованию, предназначенному для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов. Меры пожарной безопасности при выполнении планового ремонта, профилактического осмотра технологического оборудования.

Тема 3.3. Требования пожарной безопасности к складским зданиям, сооружениям, помещениям

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к складским зданиям, сооружениям. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям складских зданий и помещений, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья (грузов) (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2), в том числе встроенных в здания другой функциональной пожарной опасности.

Требования к устройству дымоудаления в складских зданиях и помещениях, предназначенных для хранения веществ, материалов, продукции и сырья, в том числе размещенных в зданиях другой функциональной пожарной опасности, и не требующих особых строительных мероприятий для сохранения заданных параметров внутренней среды.

Требования к наружным ограждающим конструкциям складских помещений категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной опасности. Требования к ограждающим

КонтурКрипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

конструкциям, полотнам наружных дверей, воротам и крышкам люков, устройствам для закрывания отверстий каналов систем вентиляции в складских помещениях для хранения пищевых продуктов. Разработка специальных технических условий.
Требования к степени огнестойкости, классу конструктивной пожарной опасности, высоте зданий и площади этажа здания в пределах пожарного отсека.

Меры пожарной безопасности при хранении на складах (в помещениях) веществ и материалов (с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом). Меры пожарной безопасности при хранении баллонов с горючими газами, емкостей (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, аэрозольных упаковок.

Тема 3.4. Требования пожарной безопасности к стоянкам для автомобилей без технического обслуживания и ремонта

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям автостоянок (автостоянка, гараж-стоянка), а также подземных помещений для стоянки (хранения) легковых автомобилей, встроенных в здания другого функционального назначения.

Требования к электротехническим устройствам автостоянок, встроенных подземных автостоянок.

Требования к противопожарному водопроводу. Системы внутреннего противопожарного водоснабжения в неотапливаемых автостоянках. Применение самосрабатывающих модулей пожаротушения.

Требования к инженерным системам, обеспечивающим пожарную безопасность автостоянок вместимостью более 50 машино-мест, встроенных (пристроенных) в здания другого назначения. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическим установкам пожаротушения в подземных автостоянках с двумя этажами и более. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типов.

Требования к противопожарному водопроводу встроенных подземных автостоянок. Требования к противопожарному водопроводу подземных автостоянок с двумя этажами и более. Применение автоматических установок пожаротушения.

Требования к инженерным системам автостоянок и их инженерному оборудованию. Основные требования норм и правил к системам общеобменной вентиляции, отопления и противодымной защиты. Техническое обслуживание и эксплуатация указанных систем.

Тема 3.5. Требования пожарной безопасности к зданиям сельскохозяйственного назначения

Нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности, устанавливающие требования к зданиям сельскохозяйственного назначения.
Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на объектах сельскохозяйственного производства. Роль добровольных пожарных дружин (формирований) в обеспечении пожарной безопасности объектов сельского хозяйства и сельских населенных пунктов.

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03c4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Требования Правил противопожарного режима к объектам сельскохозяйственного производства. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к степени огнестойкости, площади этажа между противопожарными стенами и количеству этажей зданий для переработки и хранения сельскохозяйственной продукции. Противопожарные мероприятия.

Требования к эвакуации людей и системе дымоудаления из зданий. Требования к ограждающим конструкциям (стенам, покрытиям, перекрытиям, полам и заполнениям проемов) помещений (камер) с регулируемой газовой средой для хранения фруктов. Меры пожарной безопасности при использовании электронагревательных установок, теплогенераторов.

Требования пожарной безопасности к животноводческим, птицеводческим и звероводческим зданиям и помещениям. Определение категорий животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Первичные средства пожаротушения, их назначение, устройство, техническая характеристика и правила пользования. Устройство внутреннего противопожарного водопровода. Противопожарные емкости (резервуары, водоемы). Требования к системам отопления, вентиляции и кондиционирования. Требования к электротехническим устройствам. Правила проектирования электроустановок. Категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданий и помещений. Требования к электрооборудованию. Требования к эвакуации людей, выходам для животных, птицы и зверей из зданий и помещений. Дымоудаление из помещений, не имеющих световых или светоаэрационных фонарей. Устройство системы автоматической сигнализации во взрывоопасных помещениях.

Требования к организации противопожарных мероприятий в зданиях и сооружениях по хранению и переработке зерна. Требования к проектной и рабочей документации по взрывопожарной безопасности. Молниезащитные устройства. Мероприятия по защите установленного оборудования от статического электричества на объектах, отнесенных к категориям Б и В по пожарной и взрывопожарной опасности [7]. Меры пожарной безопасности при размещении в одном помещении отделений с различной категорией взрыво- и пожарной опасности.

Тема 3.6. Требования пожарной безопасности к опасным производственным объектам

Опасные производственные объекты (предприятия или их цехи, участки, площадки). Правовое регулирование в области промышленной безопасности. Обязанности организации, эксплуатирующей опасный производственный объект. Обязанности работников опасного производственного объекта. Ответственность руководителей, должностных лиц, иных работников организаций за нарушение законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности. Противопожарный режим на объекте. Паспорт безопасности опасных объектов. Федеральные органы исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющие соответствующее нормативное регулирование, специальные разрешительные, контрольные и надзорные функции в области промышленной безопасности. Обязательное страхование гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии или инцидента на опасном производственном объекте. Установление на объектах производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, пиротехнических изделий, объектах уничтожения и хранения химического оружия и средств взрывания, космических объектах и стартовых

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью
Владелец ООО "АИТЭКО"
Серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b347d7d93d0
Срок действия 08.05.2026 - 08.08.2027

комплексах, объектах горных выработок, объектах атомной энергетики дополнительных требований пожарной безопасности, учитывающих специфику этих объектов. Подготовка и переподготовка работников опасного производственного объекта.

Тема 3.7. Требования пожарной безопасности к многофункциональным зданиям

Требования к противодымной защите. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу и автоматическому пожаротушению. Требования к лифтам для пожарных подразделений - пожарным лифтам.

Требования к автоматической пожарной сигнализации. Требования к системам оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, к центральному пульту управления системой противопожарной защиты. Требования к средствам индивидуальной и коллективной защиты и спасения людей. Требования к объемно-планировочным и техническим решениям, обеспечивающим своевременную эвакуацию людей, их защиту и спасение от опасных факторов пожара. Регламентация огнестойкости и пожарной опасности конструкций и отделочных материалов. Требования к устройствам, ограничивающим распространение огня и дыма (противопожарные преграды, противопожарные отсеки).

Тема 3.8 Обеспечение пожарной безопасности жилых помещений

Характерные пожары в жилых домах и их краткий анализ. Меры пожарной безопасности в жилых домах и при эксплуатации печей, каминов, газовых отопительных и нагревательных приборов, керосиновых приборов, электропроводки и электрооборудования, при хранении препаратов бытовой химии. Требования к установке и работоспособности дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях.

Учебно-тематический план и содержание модуля 4
Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Модуль 4 Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты**	**128**	**120**	**8**	**зачет**
	Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты	4	4	-	
	Тема 4.2. Система предотвращения пожаров	4	4	-	
	Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов	8	8	-	
	Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон	8	8	-	
	Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок	8	8	-	
	Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений	8	8	-	

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

	Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков	8	8	-	
	Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград	8	8	-	
	Тема 4.9. Система противопожарной защиты	4	4	-	
	Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре	4	4	-	
	Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	8	8	-	
	Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара	4	4	-	
	Тема 4.13. Система противодымной защиты	8	8	-	
	Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага	8	8	-	
	Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях	8	8	-	
	Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации	8	8	-	
	Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию	4	4	-	
	Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения	8	8	-	
	Тема 4.19. Практические занятия	8	-	8	

Тема 4.1. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты

Состав системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. Оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности. Формы оценки соответствия объектов защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности.

Тема 4.2. Система предотвращения пожаров

Цель создания систем предотвращения пожаров.

Способы исключения условий образования горючей среды. Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. Определение безопасных значений параметров источников зажигания. Устройства аварийного отключения.

Функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте защиты.

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Тема 4.3. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность веществ и материалов

Классификация веществ и материалов по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности. Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности веществ и материалов.

Тема 4.4. Пожарная опасность и пожаровзрывоопасность технологических сред и зон

Показатели пожаровзрывоопасности и пожарной опасности технологических сред. Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности. Классификация пожароопасных зон. Классификация взрывоопасных зон.

Тема 4.5. Пожарная опасность наружных установок

Классификация наружных установок по пожарной опасности. Категории наружных установок по пожарной опасности.

Тема 4.6. Пожарная опасность зданий, сооружений и помещений

Классификация зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности. Определение категорий зданий, сооружений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности.

Тема 4.7. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков

Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по степени огнестойкости. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по конструктивной пожарной опасности. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности. Классификация зданий пожарных депо. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград.

Тема 4.8. Пожарно-техническая классификация строительных конструкций и противопожарных преград

Классификация строительных конструкций по огнестойкости. Классификация строительных конструкций по пожарной опасности. Классификация противопожарных преград.

Тема 4.9. Система противопожарной защиты

Цель создания систем противопожарной защиты. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов.

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Тема 4.10. Пути эвакуации людей при пожаре

Условия, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам. Безопасная эвакуация людей из зданий повышенной этажности. Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам. Требования к эвакуационному (аварийному) освещению. Эвакуация, спасение лиц с ограниченными возможностями, инвалидов в соответствии с их физическими возможностями. Требования к безопасным зонам. Расчет числа лифтов, необходимых для эвакуации инвалидов из зон безопасности. Порядок действий персонала при проведении эвакуации и спасения маломобильных групп населения.

Тема 4.11. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Требования нормативных документов по пожарной безопасности к установкам пожарной сигнализации.

Классификация систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. Способы оповещения людей о пожаре, управления эвакуацией людей и обеспечения их безопасной эвакуации. Оповещатели пожарные индивидуальные. Фотолюминесцентные системы на путях эвакуации. Требования к средствам информации и сигнализации об опасности, размещаемым в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов, и на путях их движения. Оборудование системой двусторонней связи с диспетчером (дежурным) лифтовых холлов, зон безопасности. Требования к эвакуационным знакам пожарной безопасности. Требования к плану (схеме) эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Требования к диспетчерскому пункту (пожарному посту). Испытания приемно-контрольных приборов и пожарных оповещателей. Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией.

Тема 4.12. Системы коллективной защиты, средства индивидуальной защиты и спасения людей от опасных факторов пожара

Область применения, функциональное назначение и технические характеристики средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре. Обеспечение зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5 средствами индивидуальной защиты и спасения. Нормы и правила размещения во время эксплуатации средств индивидуальной защиты и спасения при пожаре (постановка на учет, хранение, обслуживание при необходимости, применение при проведении учений и на пожаре). Классификация средств индивидуальной защиты людей при пожаре (средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения). Правила применения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре. Периодичность проведения тренировок по отработке планов эвакуации и инструктажей по использованию средств индивидуальной защиты и спасения для обслуживающего персонала. Обеспечение обслуживающего персонала, ответственного за оповещение, организацию

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец: ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович
серийный номер: 02e4c8 7a0c4f2a4a3a8a0b4cb347c7b93cb
по сертификату: 08.05.2026 - 08.05.2027

эвакуации людей во время пожара (чрезвычайной ситуации) в здании (служба безопасности, охрана) самоспасателями специального назначения.

Классификация средств спасения с высоты (индивидуальные средства, коллективные средства). Требования к оснащению и применению средств спасения людей с высотных уровней при пожаре.

Тема 4.13. Система противодымной защиты

Назначение противодымной защиты. Противодымная защита как комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышенной температуры окружающей среды, токсичных продуктов горения и термического разложения. Требования к объектам по устройству систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Монтаж, наладка, обслуживание систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Проведение приемо-сдаточных испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Требования к технической документации на системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Методика, порядок и последовательность проведения приемосдаточных и периодических испытаний систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции. Применение мобильных (переносных) устройств дымоудаления.

Тема 4.14. Ограничение распространения пожара за пределы очага

Способы ограничения распространения пожара за пределы очага. Требования к ограничению распространения пожара на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 4.15. Первичные средства пожаротушения в зданиях и сооружениях

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения. Переносные, передвижные огнетушители, автономные модули пожаротушения. Малогабаритные средства пожаротушения. Пожарные краны и средства обеспечения их использования. Пожарный инвентарь. Покрывала для изоляции очага возгорания. Требования к выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. Требования к обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения. Требования к пожарным кранам, пожарным шкафам.

Тема 4.16. Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации

Оснащение помещений, зданий и сооружений класса Ф1-Ф5 автоматическими установками пожарной сигнализации и (или) пожаротушения.

Классификация систем пожарной сигнализации. Основные элементы систем пожарной сигнализации (пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, шлейфы пожарной сигнализации, приборы управления, оповещатели). Требования к автоматическим

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b21707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

установкам пожаротушения, сдерживания пожара и пожарной сигнализации. Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений зданий и помещений. Проверка работоспособности автоматической системы пожарной сигнализации. Проведение испытаний основных функций приемно-контрольных приборов (прием электрических сигналов от ручных и автоматических пожарных извещателей со световой индикацией номера шлейфа, в котором произошло срабатывание извещателя, и включением звуковой и световой сигнализации; автоматический контроль целостности линий связи с внешними устройствами, световая и звуковая сигнализация о возникшей неисправности; защита органов управления от несанкционированного доступа посторонних лиц; автоматическое переключение электропитания с основного источника на резервный и обратно с включением соответствующей индикации без выдачи ложных сигналов во внешние цепи либо наличие и работоспособность резервированного источника питания, выполняющего данную функцию) и пожарных извещателей (срабатывание автоматических пожарных извещателей на изменение физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром; работоспособность ручных пожарных извещателей) системы пожарной сигнализации.

Требования к автоматическим и автономным установкам пожаротушения. Классификация автоматических установок пожаротушения.

Тема 4.17. Общие требования к пожарному оборудованию

Назначение, область применения и пожарного оборудования (пожарные гидранты, гидрант-колонки, колонки, напорные и всасывающие рукава, стволы, гидроэлеваторы и всасывающие сетки, рукавные разветвления, соединительные головки, ручные пожарные лестницы). Требования к пожарному оборудованию.

Тема 4.18. Источники противопожарного водоснабжения

Требования к источникам противопожарного водоснабжения. Требования нормативных документов по пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода на объектах класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Проведение проверок работоспособности системы противопожарного водоснабжения объекта. Техническое обслуживание внутреннего противопожарного водопровода, его средств и проведение испытаний. Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

Тема 4.19. Практические занятия

Отработка порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар».

Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.

Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения.

КонтурКрипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Модуль 5 Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты**	**32**	**32**	**0**	**зачет**
	Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений	8	8	-	
	Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений	8	8	-	
	Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями	8	8	-	
	Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам	8	8	-	

Тема 5.1. Требования пожарной безопасности к инженерному оборудованию зданий и сооружений

Классификация электрооборудования по взрывопожарной и пожарной опасности. Требования к информации о пожарной опасности электротехнической продукции. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений, порядок их аварийного отключения. Правила пожарной безопасности при работе с электрооборудованием. Требования к кабельным линиям и электропроводке систем противопожарной защиты. Требования к кабельным линиям по сохранению работоспособности в условиях пожара. Требования к энергоснабжению систем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.
Требования к системам вентиляции, кондиционирования и противодымной защиты. Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию указанных систем. Устройство аварийных систем вентиляции. Порядок аварийного отключения систем отопления и вентиляции.

Требования пожарной безопасности к конструкциям и оборудованию систем мусороудаления. Общие требования к ограничению распространения пожара и к объемно-планировочным и конструктивным решениям систем мусороудаления. Системы мусороудаления для зданий, не оборудованных мусоропроводами (мусоросборные камеры, хозяйственные площадки).

Требования пожарной безопасности к пассажирским, грузовым лифтам, эскалаторам, траволаторам. Требования пожарной безопасности к пассажирским лифтам, имеющим режим работы «перевозка пожарных подразделений». Работа лифтов в режиме «пожарная опасность». Электрооборудование лифтов (подъемников), устанавливаемых в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Требования безопасности к лифтам, предназначенным для инвалидов.

КонтурКриптоДокумент подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
Ефремов Александр Александрович
Срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Требования к системам теплоснабжения и отопления. Применение теплогенераторов, печного отопления в зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5.

Тема 5.2. Требования пожарной безопасности к проходам, проездам и подъездам зданий и сооружений

Разработка и реализация соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления мер пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований. Требования к обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, параметрам систем пожаротушения, в том числе наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. Требования к устройству проездов и подъездов для пожарной техники к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной опасности Ф1-Ф5. Общие требования к расстановке мобильной пожарной техники, пожарных подъемных механизмов на территории.

Тема 5.3. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками). Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от зданий и сооружений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты. Противопожарные расстояния от резервуаров сжиженных углеводородных газов до зданий и сооружений. Противопожарные расстояния от газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, конденсатопроводов до соседних объектов защиты. Противопожарные расстояния от автомобильных стоянок до граничащих с ними объектов защиты.

Тема 5.4. Требования правил противопожарного режима к пожароопасным работам

Виды пожароопасных работ. Общие требования пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ.

Виды и характеристика огневых работ. Порядок оформления наряда-допуска на проведение огневых работ[8]. Требования пожарной безопасности к местам и помещениям проведения огневых работ. Организация постоянных и временных постов проведения огневых работ, основные требования.
Пожарная безопасность при проведении резательных работ. Меры пожарной безопасности при проведении резательных работ. Организация рабочего места при проведении работ.

Пожарная безопасность при проведении паяльных работ. Меры пожарной безопасности при проведении паяльных работ. Организация рабочих мест при проведении паяльных работ.

Пожарная безопасность при проведении газосварочных и электросварочных работ. Пожарная опасность газов, применяемых при проведении газосварочных и электросварочных работ. Особенности обращения с баллонами для сжатых и сжиженных

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4a87a3042b4a29d43b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

газов. Правила пожарной безопасности при транспортировке, хранении и применении карбида кальция. Требования пожарной безопасности к хранению и использованию ацетиленовых аппаратов и баллонов с газами, защита их от открытого огня и других тепловых источников. Требования пожарной безопасности к техническому обслуживанию, ремонту и эксплуатации электросварочных аппаратов.

Требования пожарной безопасности при проведении огневых работ на взрывопожароопасных объектах и производствах. Проведение огневых работ на установках, находящихся под давлением, на емкостях из-под легковоспламеняющихся жидкостей и горючих жидкостей без предварительной их подготовки. Порядок проведения огневых работ в зданиях, сооружениях и помещениях в зависимости от их категории по пожарной и взрывопожарной опасности.

Учебно-тематический план и содержание модуля 6

Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим

№ п/п	Наименование профессиональных модулей	Всего часов	Из них		Формы контроля
			теоретических	практических	
1.	**Модуль 6 Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим**	**20**	**12**	**8**	**зачет**
	Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны	4	4	-	
	Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения	4	4	-	
	Тема 6.3. Спасение людей при пожарах	4	4	-	
	Тема 6.4. Практические занятия	8	-	8	

Тема 6.1. Обеспечение деятельности подразделений пожарной охраны

Требования к обеспечению деятельности пожарных подразделений. Средства подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений. Устройство противопожарного водопровода, сухотрубов, пожарных емкостей (резервуаров), автономных модулей пожаротушения на этажах зданий, сооружений.

Тема 6.2. Пожарная техника и средства пожаротушения

Область применения первичных средств пожаротушения. Область применения мобильных средств пожаротушения. Классификация установок пожаротушения. Классификация и область применения средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.

Тема 6.3. Спасение людей при пожарах

Способы и приемы спасения людей при пожарах.

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Меры оказания первой помощи пострадавшим от опасных факторов пожара.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве и случаев пожара.

Тема 6.4. Практические занятия

Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации.

VI. Условия реализации Программы

Материально-технические условия

Реализация Программы обеспечивает приобретение слушателями знаний и умений, необходимых для обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты.

Выбор методов обучения для каждого занятия определяется преподавателем в соответствии с составом и уровнем подготовленности слушателей, степенью сложности излагаемого материала, наличием и состоянием учебного оборудования, технических средств обучения, местом и продолжительностью проведения занятий.

Теоретические занятия проводятся с целью изучения нового учебного материала. Изложение материала необходимо вести в форме, доступной для понимания слушателям, соблюдать единство терминологии, определений и условных обозначений, соответствующих международным договорам и нормативным правовым актам. В ходе занятий преподаватель обязан соотносить новый материал с ранее изученным, дополнять основные положения примерами из практики, соблюдать логическую последовательность изложения.

Требования к организации учебного процесса

Учебные группы создаются численностью до 30 человек.

Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется преподавателями в соответствующей учетной документации.

Обучение включает теоретические, практические занятия и самостоятельную подготовку.

Продолжительность учебного часа теоретических и лабораторных занятий составляет 1 академический час (45 минут), а при практическом обучении - 1 астрономический час (60 минут). Допускается спаривание теоретических занятий, но не более двух академических часов.

Практические занятия проводятся с целью закрепления теоретических знаний и выработки у слушателей основных умений и навыков работы в ситуациях, максимально имитирующих реальные процессы.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению:

Для реализации программы в ООО «АйТэКо» создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов учебных занятий. Учебные аудитории оснащены оборудованием, техническими средствами обучения (мультимедийными системами) для проведения занятий всех видов, предусмотренных Программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, а также для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных Программой видов занятий

№ п/п	Наименование специализированных аудиторий с перечнем основного оборудования	Адрес
1.	Учебный класс, оснащенный следующим оборудованием: Класс 1 (офис 506) оборудован партами (15 шт.), стульями (30 шт.) мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран настенный, ноутбуки (10 шт.), принтер, стендами, плакатами, доской магнитно-маркерной, манекен для отработки навыков базовой СЛР (Торс с контроллером, с интубацией), тренажер для проведения сердечно-легочной реанимации «Максим», медицинские складные носилки, носилки мягкие, носилки тканевые «ФЭСТ», аптечки первой помощи коллективные, аптечки первой помощи автомобильные, шины иммобилизационные лестничные, матрас вакуумный, комплект шин полимерных иммобилизационных пневматических пакеты охлаждающе-согревающие, наборы имитаторов травм и поражений, фиксатор пояса верхних конечностей, косынка фиксации верхних конечностей. Перевязочные материалы, жгуты кровоостанавливающие, защитный комплект ОЗК, защитный костюм Л-1, противогазы ГП-5, самоспасатель изолирующий, спасательные веревки. Образцы пожарных рукавов; образцы рукавного оборудования; образцы пожарных гидрантов и пожарных колонок; стволы пожарные; огнетушители - Класс 2 (офис 504) оборудован стульями с пюпитром (15 шт.) мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран настенный, принтер), стендами, плакатами, флипчартом, тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, туловище), тренажер «Пожарная безопасность» - Класс 3 оборудован (офис 507) оборудован партами (15 шт.), стульями (15 шт.), стульями с пюпитром (15 шт.) мультимедийным оборудованием (проектор, компьютер, экран настенный, принтер), стендами, плакатами, доской магнитно-маркерной - система дистанционного обучения СДО ПРОФ - демонстративный материал для обучения оказанию первой помощи - демонстративный материал для обучения по использованию (применению) СИЗОД, тренажер-манекен взрослого пострадавшего для отработки приемов сердечно-легочной реанимации (голова, туловище), тренажер «Пожарная безопасность»	142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 28, стр. 2, этаж/офис 504, 506, 507, 508

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
Владелец ООО "АРГОС" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Компьютерный имитационный тренажер «Пожарная безопасность» – программно-техническое средство, предназначенное для формирования и совершенствования у слушателей профессиональных навыков и умений, необходимых им для управления материальным объектом путем многократного выполнения действий, свойственных управлению реальным объектом.

Назначение компьютерного имитационного тренажера «Пожарная безопасность» – формирование и совершенствование знаний и навыков применения средств пожаротушения, формирование и совершенствование знаний. и навыков пожаротушения

Для работы на высотных объектах используется учебно-тренировочным полигон «Высота», расположенный по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. Профсоюзная д 1 стр 7

Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации Программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности-12- Обеспечение безопасности, 40-Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, среднего профессионального образования»;
Педагогические работники, привлекаемые к реализации Программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации не реже одного раза в три года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности,
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), имеющих опыт деятельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует одной из областей профессиональной деятельности 12-Обеспечение безопасности, 40-Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение слушателями профессиональных модулей образовательной программы, соответствует требуемым не менее 25 процентов.

Особые условия допуска к работе:

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью
- Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

Требование к финансовым условиям реализации образовательной программы:

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных образовательных услуг.

2.1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

2.2. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников

Для реализации Программы слушателям обеспечен доступ, в том числе и в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и постоянно обновляется.

Учебный центр обеспечен комплектом лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения; печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного слушателя из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику (при их использовании); наличием учебных пособий; в случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда с предоставлением права одновременного доступа не менее 25 процентов слушателей к цифровой (электронной) библиотеке.

Слушатели-инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными учебными изданиями, адаптированными для обучения.

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисциплинам (модулям), видам практики, формам аттестации;

Учебные материалы и пособия

1. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (извлечения)
2. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (извлечения)
3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
5. Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»
6. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
7. Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»
8. Приказ МЧС России от 16.12.2024 № 1220 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по

Контур Крипто
ООО "АЙТЭКО"
Ефремов Александр Александрович
Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
Владелец
Действителен
06.05.2026 - 06.08.2027

программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

9. Приказ МЧС России от 09.02.2022 № 78 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых должностными лицами органов государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального государственного пожарного надзора"
10. Правила устройства электроустановок (извлечения)
11. СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
12. СП 2.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
13. СП 3.13130.2009. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
14. СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
15. СП 7.13130.2009. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования
16. СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
17. СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности
18. СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 180)
19. СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178)
20. Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций (СО 153-34.21.122-2003)
21. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования
22. ГОСТ 12.4.124-83. ССБТ. Средства защиты от статического электричества
23. ГОСТ 12.4.009-83. ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов
24. ГОСТ Р 12.4.026-2001. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения программы проводится в отношении соответствия результатов освоения программы заявленным целям и планируемым результатам обучения.

Оценка качества освоения Программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию по каждому разделу Программы и итоговую аттестацию.

Формы текущего контроля успеваемости - собеседование, формы промежуточной аттестации слушателей - зачет в форме тестирования.

Итоговая аттестация по программе проводится в форме экзамена в форме тестирования.

Система оценок представлена оценками–«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо».

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Критерии оценивания знаний и умений по предмету

Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы по устным ответам на контрольные вопросы

Оценка **5 («отлично»)** выставляется при условии точного и полного ответа на вопрос и ответа на дополнительные вопросы. При этом учитывается не только объем ответа, но и умение слушателя профессионально аргументировано излагать материал, иллюстрировать теоретические выводы примерами на практике. При изложении материала также оценивается умение строить логическое умозаключение.

Оценка **4 («хорошо»)** выставляется при условии правильного ответа на вопрос, но при незначительных неточностях ответа, которые слушатель восполняет, отвечая на дополнительные вопросы преподавателя, что позволяет восстановить целостную картину ответа.

Оценка **3 («удовлетворительно»)** выставляется при условии в основном правильного ответа на поставленные вопросы, но неспособности слушателя ответить на дополнительные вопросы, нечеткости ответа.

Оценка **2 («неудовлетворительно»)** выставляется при условии неправильного ответа на поставленный вопрос, за несамостоятельную подготовку к ответу.

Оценка **1 («плохо»)** выставляется за отказ от ответа по причине незнания вопроса.

Критерии оценки полученных знаний и эффективности учебной программы

При оценивании полученных знаний по результатам тестирования осуществляется в следующем порядке:

- при правильных ответах на 90-100% вопросов выставляется оценка 5 («отлично»);
- при правильных ответах на 80%-89% вопросов выставляется оценка 4 («хорошо»);
- при правильных ответах на 79-70% вопросов выставляется оценка 3 («удовлетворительно»);
- при правильных ответах меньше, чем на 70% вопросов выставляется оценка 2 («неудовлетворительно»);
- при отказе от прохождения тестирования выставляется оценка 1 («плохо»).

Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы по выполнению практических заданий

Критерии оценки полученных умений и эффективности учебной программы по выполнению практических заданий

Практические задания позволяют оценить умения слушателя в следующей области:

- Планирование организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности как для организации в целом, так и для отдельных участков (подразделений).
- Разработка декларации пожарной безопасности.
- Анализ противопожарного состояния объектов защиты организации и разработка мероприятий, направленных на усиление их противопожарной защиты.
- Планирование (разработка) мероприятий (программы) по противопожарной пропаганде. Определение целей, целевой аудитории, форм подачи пропагандистского материала.
- Разработка программ проведения противопожарного инструктажа в организации.

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЕКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан усиленной квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

- Проведение тренировки по отработке действий при возникновении пожара, в том числе при вызове пожарной охраны. Проверка готовности руководителей к действиям при угрозе и возникновении пожара.
- Отработка порядка действий при тревогах: «задымление», «пожар».
- Тренировка по применению средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре, а также ознакомление со средствами спасения и самоспасания людей с высоты.
- Тренировка по практическому применению первичных средств пожаротушения
- Разработка схемы действий персонала организации при пожарах. Расчет количества, типа и ранга огнетушителей, необходимых для защиты объектов защиты организации

Оценивание выполнения практического задания производится преподавателем и визуальным способом по пятибалльной системе.

В период изучения дисциплины преподаватель ведет таблицу мониторинга качества знаний по всем слушателям, используя варианты компоновки экзаменационных билетов по пройденным темам, чтобы иметь возможность соотнести улучшение или ухудшение качества знаний индивидуально по каждому учащемуся и принять решение о выставлении оценки текущей успеваемости по пятибалльной системе.

Типовые контрольно-оценочные средства

Вопросы для проведения промежуточной аттестации

Классификация пожаров

1. В течение какой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала?
1. Первой фазы
2. Второй фазы
3. Третьей фазы

2. Допускается ли применение воды из поэтажных пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода для непосредственного тушения пожара?
1. Да, допускается
2. Нет, не допускается
3. Допускается только для его локализации и недопущения распространения огня на новые площади до прибытия подразделений пожарной охраны

3. Какие действия предпринимаются для предотвращения появления тяги из коридора и проникновения дыма?
1. Не поддаваться панике, бежать в сторону улицы
2. Открыть окно, нарушить герметичность помещения для выхода дыма
3. Закрыть окна, форточки, заткнуть вентиляционные отверстия, закрыть фрамуги вентиляционных решеток

Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров

1. В течение какой фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль горючего вещества или материала?
1. Первой фазы
2. Второй фазы

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

3. Третьей фазы

2. Допускается ли применение воды из поэтажных пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода для непосредственного тушения пожара?
1. Да, допускается
2. Нет, не допускается
3. Допускается только для его локализации и недопущения распространения огня на новые площади до прибытия подразделений пожарной охраны

Государственное регулирование в области пожарной безопасности
1. Задействованы ли организации в функционировании системы обеспечения пожарной безопасности?
1. Нет, только федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления
2. Да, задействованы
3. Нет, только граждане

2. Кто несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности?
1. Собственники имущества, руководители органов государственной власти, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом
2. Только собственники имущества
3. Только лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом

3. Каков размер штрафа для организаций за нарушение правил пожарной безопасности?
1. Штраф может быть наложен только на граждан
2. От 2 000 до 3 000 рублей
3. От 150 000 до 200 000 рублей

Права, обязанности и ответственность организаций в области пожарной безопасности

1. Кто вправе создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения пожарной охраны?
1. Руководители организации
2. Граждане
3. Профсоюзы организаций

2. Вправе ли должностные лица государственного пожарного надзора требовать от работодателей предоставить сведения и документы о состоянии пожарной безопасности?
1. Да, вправе
2. Нет, не вправе
3. Вправе, но при условии нарушения требований пожарной безопасности

3. Что должен первым делом предпринять любой сотрудник при обнаружении пожара?
1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану
2. Принять меры по эвакуации людей
3. Начать тушить пожар

Противопожарная пропаганда и обучение работников организаций мерам пожарной безопасности
1. Допускается ли возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде?
1. Да, допускается
2. Нет, не допускается
3. Допускается, но в отдельных регионах в качестве пилотного проекта

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

2. Кто определяет формы обучения слушателей по пожарной безопасности?
1. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно
2. МЧС России
3. Министерство образования РФ

3. Допускается ли повышение квалификации посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий?
1. Да, допускается
2. Нет, не допускается
3. Допускается, но в отдельных регионах в качестве пилотного проекта

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты
1. Когда должны соблюдаться требования пожарной безопасности на объектах защиты?
1. Постоянно в ходе их эксплуатации независимо от того, какие лица являются их собственниками или пользователями
2. Постоянно в ходе их эксплуатации
3. По усмотрению сотрудников организации

2. Что относится к основным показателям состояния системы обеспечения пожарной безопасности?
1. Количество зарегистрированных пожаров, количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров, количество людей, спасенных при пожарах, прямой материальный ущерб от пожаров
2. Только прямой материальный ущерб от пожаров
3. Только количество людей, погибших и травмированных в результате пожаров, количество людей, спасенных при пожарах

Аккредитация в области пожарной безопасности
1. Обязательна ли аккредитация экспертных организаций по независимой оценке пожарного риска?
1. Нет, не обязательна
2. Да, обязательна
3. Зависит от специфики деятельности организации

2. Каковы формы оценки соответствия объектов защиты организаций, осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования и производства требованиям пожарной безопасности?
1. Аккредитация, независимой оценка пожарного риска (аудита)
2. Декларирование пожарной безопасности, экспертиза
3. Все перечисленные

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)

1. Что устанавливает порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности?
1. Нормативные правовые акты РФ
2. Локальные акты работодателя
3. МЧС России

2. Кто проводит независимую оценку пожарного риска?
1. Экспертная организация, осуществляющая деятельность в области оценки пожарного риска
2. Работодатель
3. МЧС России

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Подтверждение соответствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности

1. В какой форме может осуществляться экспертиза проектной документации и экспертиза результатов инженерных изысканий?
1. В форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы
2. Только в форме государственной экспертизы
3. Только в форме негосударственной экспертизы

2. Требуется ли проводить экспертизу проектной документации в отношении ИЖС, садовых домов, жилых домов более 3 этажей, отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей не более чем 2?
1. Нет, не требуется
2. Обязательно
3. Зависит от требований регионального законодательства в отдельных субъектах РФ

Практические занятия по пожарной безопасности

1. Каков срок хранения плана организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности?
1. 5 лет
2. 10 лет
3. 25 лет
2. Когда проводится тренировка по отработке действий при возникновении пожара?
1. После прохождения обучения по пожарной безопасности
2. Перед прохождением обучения по пожарной безопасности
3. В любое время, по усмотрению работодателя

3. Где закрепляется график проведения противопожарных тренировок, утвержденный руководителем организации?
1. На каждом объекте в рамках плана организационно-технических мероприятий
2. В программе инструктажей сотрудников
3. В программе обучения по пожарной безопасности

Практические занятия по планированию мероприятий

1.Относятся ли телевизионные и радиопередачи, в том числе с участием работников пожарной охраны, к формам противопожарной пропаганды?
1. Да, относятся
2. Нет, не относятся
3. Зависит от регулирования вопросов противопожарной пропаганды на региональном законодательном уровне

2. На каких объектах должны составляться графики проведения противопожарных тренировок?
1. На каждом объекте в рамках годового плана-графика
2. На объектах с числом одновременно пребывающего персонала более 50 человек
3. На объектах с числом одновременно пребывающего персонала более 50 человек

3. В отношении каких объектов требуется составлять декларацию пожарной безопасности?
1. В отношении объектов, для которых предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за некоторым исключением), а также в отношении объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.1
2. В отношении зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3
3. В отношении зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.4

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0942b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

1. Задействованы ли организации в функционировании системы обеспечения пожарной безопасности?
1. Нет, только федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления
2. Да, задействованы
3. Нет, только граждане

2. Кто вправе создавать, реорганизовывать и ликвидировать подразделения пожарной охраны?
1. Руководители организации
2. Граждане
3. Профсоюзы организаций

3. Допускается ли возможность оформления журнала учета противопожарных инструктажей в электронном виде?
1. Да, допускается
2. Нет, не допускается
3. Допускается, но в отдельных регионах в качестве пилотного проекта

4. Когда должны соблюдаться требования пожарной безопасности на объектах защиты?
1. Постоянно в ходе их эксплуатации независимо от того, какие лица являются их собственниками или пользователями
2. Постоянно в ходе их эксплуатации
3. По усмотрению сотрудников организации

5. В какой форме может осуществляться экспертиза проектной документации и экспертиза результатов инженерных изысканий?
1. В форме государственной экспертизы или негосударственной экспертизы
2. Только в форме государственной экспертизы
3. Только в форме негосударственной экспертизы

6. Что устанавливает порядок оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности?
1. Нормативные правовые акты РФ
2. Локальные акты работодателя
3. МЧС России

Противопожарный режим на объекте
1. За чей счет работодатель обязан обеспечить повышение квалификации ответственного за обеспечение пожарной безопасности?
1. За счет организации
2. За счет работника
3. За счет средств, собранных работниками на обучение

2. Какие объекты считаются объектами защиты с массовым пребыванием людей?
1. Объекты, где могут одновременно находиться 50 и более человек согласно проектной документации
2. Объекты, где могут одновременно находиться 30 и более человек согласно проектной документации
3. Объекты, где могут одновременно находиться 100 и более человек согласно проектной документации

3. На каких объектах работодатель обязан организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах?
1. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b347d7d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

2. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 50 и более человек
3. На объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 100 и более человек

Требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям
1. Какой ширины должны быть проезды для пожарной техники при высоте здания до 13 метров включительно?
1. Не менее 3,5 метра
2. Не менее 4,2 метра
3. Не менее 6 метров

2. Относятся ли к пожароопасным работам окрасочные работы?
1. Да, относятся
2. Нет, не относятся

3. Зависит от объекта, где выполняются работы

Требования пожарной безопасности к объектам защиты организаций
1. За чей счет работодатель обязан обеспечить повышение квалификации ответственного за
обеспечение пожарной безопасности?
1. За счет организации
2. За счет работника
3. За счет средств, собранных работниками на обучение

2. Какие объекты считаются объектами защиты с массовым пребыванием людей?
1. Объекты, где могут одновременно находиться 50 и более человек согласно проектной документации
2. Объекты, где могут одновременно находиться 30 и более человек согласно проектной документации
3. Объекты, где могут одновременно находиться 100 и более человек согласно проектной документации

3. Относятся ли к пожароопасным работам окрасочные работы?
1. Да, относятся
2. Нет, не относятся
3. Зависит от объекта, где выполняются работы

4. Какой ширины должны быть проезды для пожарной техники при высоте здания до 13 метров включительно?
1. Не менее 3,5 метра
2. Не менее 4,2 метра
3. Не менее 6 метров

Способы защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара

1. Как определяются условия безопасной эвакуации при пожаре?
1. Путем сравнения расчетного времени эвакуации и необходимого времени эвакуации
2. Как произведение критической продолжительности пожара на коэффициент безопасности, равный 0,8
3. Путем расчета времени движения одного или нескольких людских потоков от наиболее удаленных мест размещения людей до эвакуационных выходов

2. С какой периодичностью работники лицензированных организаций по монтажу, ремонту
систем пожаротушения должны проходить повышение квалификации?

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d05dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

1. Каждые 5 лет
2. Каждые 3 года
3. Такая периодичность не определена

Меры пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ и при хранении веществ и материалов

1. Какими видами вентиляции обеспечивают помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары?
1. Естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией
2. Механической (общеобменной или локальной)
3. Естественной (местной вытяжной)

2. Каким документом определяется кратность воздухообмена для безопасного ведения пожароопасных работ?
1. Проектом производства работ
2. Нарядом-допуском
3. Общеобъектовой инструкцией о мерах пожарной безопасности

Практические занятия по отработке действий при пожаре

1. На каких объектах защиты должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?
1. На объектах с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)
2. В жилых зданиях
3. На всех объектах

2. Допускается ли приступать к тушению пожара собственными силами, если есть угроза жизни и здоровью?
1. Нет, не допускается
2. Допускается, по усмотрению сотрудников организации
3. Допускается, по усмотрению работодателя

Система обеспечения пожарной безопасности объектов защиты

1. Какими видами вентиляции обеспечивают помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества, выделяющие пожаровзрывоопасные пары?
1. Естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией
2. Механической (общеобменной или локальной)
3. Естественной (местной вытяжной)

2. С какой периодичностью работники лицензированных организаций по монтажу, ремонту
систем пожаротушения должны проходить повышение квалификации?
1. Каждые 5 лет
2. Каждые 3 года
3. Такая периодичность не определена

3. На каких объектах защиты должно быть организовано круглосуточное дежурство обслуживающего персонала?
1. На объектах с круглосуточным пребыванием людей (за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану)
2. В жилых зданиях
3. На всех объектах

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

4. Допускается ли приступать к тушению пожара собственными силами, если есть угроза жизни и здоровью?
1. Нет, не допускается
2. Допускается по усмотрению сотрудников организации
3. Допускается по усмотрению работодателя

5. Как определяются условия безопасной эвакуации при пожаре?
1. Путем сравнения расчетного времени эвакуации и необходимого времени эвакуации
2. Как произведение критической продолжительности пожара на коэффициент безопасности, равный 0,8
3. Путем расчета времени движения одного или нескольких людских потоков от наиболее удаленных мест размещения людей до эвакуационных выходов

Требования правил пожарной безопасности при эксплуатации зданий, сооружений организаций торговли и общественного питания, баз и складов
1. Какой документ определяет сведения, которые должен содержать наряд-допуск на проведение огневых работ?
1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390
2. Приказ МЧС России от 03.07.2015 № 341 «Об утверждении свода правил «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»
3. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Требования пожарной безопасности при проведении огневых, резательных и паяльных работ
1. Каким документом регламентируется безопасность при проведении электросварочных работ, проводимых совместно с устройством пароизоляции на кровлях?
1. Проектом производства работ
2. Нарядом-допуском
3. Проводить огневые работы совместно с устройством пароизоляции на кровлях категорически запрещено

Разработка примерного перечня вопросов для изучения по программам вводного и первичного противопожарных инструктажей
1. Какой является среда, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами,
в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и пожара?
1. Пожаровзрывоопасной
2. Пожароопасной
3. Взрывоопасной

2. На основании каких документов следует проводить противопожарный инструктаж?
1. На основании программам противопожарного инструктажа
2. На основании программам обучения по пожарной безопасности
3. На основании инструкций по охране труда

Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объекта защиты
1. Каким документом регламентируется безопасность при проведении электросварочных работ, проводимых совместно с устройством пароизоляции на кровлях?
1. Проектом производства работ
2. Нарядом-допуском
3. Проводить огневые работы совместно с устройством пароизоляции на кровлях

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

категорически запрещено

2. Какой является среда, если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и пожара?
1. Пожаровзрывоопасной
2. Пожароопасной
3. Взрывоопасной

3. На основании каких документов следует проводить противопожарный инструктаж?
1. На основании программам противопожарного инструктажа
2. На основании программам обучения по пожарной безопасности
3. На основании инструкций по охране труда

4. Какой документ определяет сведения, которые должен содержать наряд-допуск на проведение огневых работ?
1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390
2. Приказ МЧС России от 03.07.2015 № 341 «Об утверждении свода правил «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»
3. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»

Спасение людей при пожарах: способы и приемы
1. Какие действия предпринять при легком отравлении угарным газом?
1. Дать пострадавшему выпить крепкий чай, кофе, понюхать нашатырный спирт
2. Использовать самоспасатель
3. Освободить от стесняющей дыхание одежды

2. Какие первоочередные действия при ожогах во время пожара нужно предпринять?
1. Прекратить действие поражающего фактора на пострадавшего, сбить пламя, потушить одежду, охладить обожженную поверхность тела
2. Наложить на обожженный участок стерильный перевязочный материал
3. Вызвать скорую помощь

3. Допустимо ли наносить на ожог жир, масло, вазелин, зеленку?
1. Нет, не допустимо
2. Допустимо
3. Допустимо в незначительных количествах

Практические занятия
1. Требуется ли включать в инструкцию о мерах пожарной безопасности схему действий работников при пожаре?
1. Да, инструкция должна содержать обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны
2. Нет, не нужно
3. По усмотрению работодателя

2. Какова цель оформления схемы действий персонала при пожаре?
1. Своевременная эвакуации при пожаре
2. Выполнение требований закона
3. Схема действий не обязательна для оформления

3. Что сделать в первую очередь при возникновении пожара?
1. Сообщить о пожаре по телефону 112, если нет дежурного персонала

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

2. Приостановить все работы, эвакуировать работников из помещений, проверить наличие всех в установленном месте сбора
3. Обеспечить свободный проезд пожарных машин к месту пожара, соблюдая при этом осторожность

Тушение пожаров и оказание первой помощи пострадавшим

1. Какие действия предпринять при легком отравлении угарным газом?
1. Дать пострадавшему выпить крепкий чай, кофе, понюхать нашатырный спирт
2. Использовать самоспасатель
3. Освободить от стесняющей дыхание одежды

2. Какие первоочередные действия при ожогах во время пожара нужно предпринять?
1. Прекратить действие поражающего фактора на пострадавшего, сбить пламя, потушить одежду, охладить обожженную поверхность тела
2. Наложить на обожженный участок стерильный перевязочный материал
3. Вызвать скорую помощь

3. Требуется ли включать в инструкцию о мерах пожарной безопасности схему действий работников при пожаре?
1. Да, инструкция должна содержать обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны
2. Нет, не нужно
3. По усмотрению работодателя

4. Какова цель оформления схемы действий персонала при пожаре?
1. Своевременная эвакуации при пожаре
2. Выполнение требований закона
3. Схема действий не обязательна для оформления

Вопросы итоговой аттестации

Тест № 1 по курсу: Специалист по пожарной профилактике

Дайте определение понятию «пожар»:

A. обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно поддающаяся контролю

B. неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства

C. полностью контролируемый процесс горения

Примечание к ответу: ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Задачами пожарной профилактики являются:

A. создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности возникновения пожаров и минимизацию их последствий

B. организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и материальные ценности

C. ограничение распространения огня

КонтурКрипто
Документ подписан неквалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Какой вид противопожарного инструктажа проходят работники при устройстве на работу?

A. целевой

B. плановый

C. первичный

D. вводный

Примечание к ответу: ч. 9 Приложения №1 к Приказу МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Опасными факторами пожара являются:

A. пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму

B. снижение концентрации кислорода в воздухе; повышение температуры окружающей среды; вероятный взрыв

C. повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пламя и искры; повышенная температура окружающей среды; тепловой поток; снижение видимости в дыму; снижение концентрации кислорода

Примечание к ответу: ст. 9 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

A. осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества

B. радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества

C. вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества

D. опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара

E. воздействие огнетушащих веществ

F. все перечисленные

Примечание к ответу: ст. 9 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Водные огнетушители предназначены для тушения пожаров класса (классов):

A. A (возгорание твёрдых веществ)

B. B (горение жидких веществ)

C. A и B

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: Водные огнетушители предназначены для тушения пожаров классов А (возгорание твёрдых веществ) и В (горение жидких веществ). Для тушения пожаров других классов такие устройства не подходят.

Как часто следует перезаряжать углекислотные огнетушители?

A. 1 раз в 3 года

B. Не реже 1 раза в 7 лет

C. Не реже 1 раза в 5 лет

Примечание к ответу: п. 4.4. СП 9.13130.2009. ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

Укажите минимальное количество ручных огнетушителей, которые должны находиться на каждом этаже общественных зданий и сооружений.

A. Не менее 5

B. Не менее2

C. Не менее 4

Примечание к ответу: п. 4.1.23. СП 9.13130.2009 ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

В какой цвет окрашивают пожарные шкафы?

A. Красный сигнальный

B. Желтый

C. Черный

Примечание к ответу: п. 5.20. ГОСТ Р 51844-2009 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний»

Какими огнетушителями можно тушить электроустановки?

A. Водные, пенные, порошковые

B. Порошковые, углекислотные

C. Углекислотные

Примечание к ответу: п. 4.1.3., 4.1.9. СП 9.13130.2009 ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ

Контур Крипто
Документ подписан простой электронной подписью 19.10.2026
Ефремов Александр Александрович

используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

Если в электронагревательном приборе отсутствует терморегулятор, можно ли его эксплуатировать?

A. Да, в случае производственной необходимости

B. Да, если есть разрешение пожарного инспектора

C. Нельзя ни при каких условиях

Примечание к ответу: п. г) ч. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479.

Обычными объектами по степени опасности поражения молнией считаются:

A. жилые и административные строения, а также здания и сооружения высотой не более 60 м, предназначенные для торговли, промышленного производства, сельского хозяйства

B. Малоэтажные жилые и общественные здания

C. Одноэтажные промышленные здания

Примечание к ответу: раздел 2.2 Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций, утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.2003 N 280

Укажите удаленность площадок для курения от мест хранения известкового ила, удаленного из ацетиленового генератора:

A. 5 метров

B. Не менее 7 метров

C. Не менее 10 метров

Примечание к ответу: п. н) ч. 364 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Разрешено ли проводить погрузочно-разгрузочные работы с пожароопасными веществами при работающем двигателе автомобиля?

A. Нет

B. Да, если вещества относят к 1 или 2 классам опасности

C. Да, если вещества относят ко 2 классу опасности

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 258. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Перегородка, используемая в качестве ограждения при проведении сварочных работ, должна иметь высоту не менее … метров.

A. 1,6

B. 1,8

C. 2,0

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: ч. 358. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Укажите, как следует складировать баллоны с горючим газом, не оснащенные башмаками?

A. Вертикально

B. Горизонтально на стеллажах или рамах

C. В ячейках

Примечание к ответу: п. и) ч. 299 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются:

A. нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности

B. создание пожарной охраны и организация ее деятельности

C. осуществление федерального государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности

D. лицензирование отдельных видов деятельности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности

E. тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ

F. все перечисленные

Примечание к ответу: ст. 3 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Что запрещено при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха?

A. Держать закрытыми двери вентиляционных камер

B. Открывать вытяжные каналы, отверстия и решетки

C. подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы

Примечание к ответу: ч. 41. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Расстояние между прожекторами и горючими конструкциями составляет:

A. Не менее 5 метров

B. Определяется технической документацией прожектора

C. Не менее 10 метров

Примечание к ответу: ч. 38 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Как часто следует проводить эксплуатационные испытания пожарных лестниц предназначенных для эвакуации людей из зданий и ограждений кровель на крышах зданий и сооружений?

A. Не реже 1 раза в 3 года

B. Не реже 1 раза в 5 лет

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

C. Каждые 2 года

Примечание к ответу: п. б) ч. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Укажите принцип расположения настенных звуковых оповещателей о пожаре.

A. Расстояние от оповещателя до потолка не менее 150 мм

B. Расстояние между оповещателями максимум 150 см

C. Расстояние от пола до оповещателя не менее 200 см

Примечание к ответу: п. 4.4. СП 3.13130.2009

Единицей измерения предела огнестойкости строительных конструкций в зависимости от их способности сопротивляться воздействию пожара и распространению его опасных факторов являются:

A. Джоули в секунду

B. Джоули на сантиметр квадратный

C. Минуты

Примечание к ответу: ст. 35 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Огневым видом работ не является:

A. Газовая сварка

B. Огневой разогрев битума

C. Работы с паяльной лампой

D. Штамповка

Примечание к ответу: ч. 372. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

В помещениях, где располагаются электросварочные установки, величина проходов составляет:

A. Не менее 80 см

B. От 60 до 120 см

C. От 80 до 160 см

Примечание к ответу: п. 7.6.36. Правил устройства электроустановок, утвержденных Министерством энергетики Российской Федерации, приказ от 8 июля 2002 г. N 204

Укажите сроки очистки воздуховодов и вентиляционных камер от горючих производственных отходов.

A. По требованию государственной пожарной инспекции

B. Не реже 1 раза в год

C. 1 раз в 3 года

Примечание к ответу: ч. 43. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a6042b4a29d48b47b34707d93dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Укажите вид обуви, в котором работникам запрещено посещать склад, в котором хранятся баллоны с горючим газом.

A. С резиновой подошвой

B. Подбитая металлическими гвоздями или подковами

C. Кожаная

Примечание к ответу: п. з) ч. 299 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

При возникновении пожара звонящий сообщает в пожарную службу следующие данные:

A. Адрес объекта, серьезность возгорания

B. Адрес объекта, наличие на объекте пострадавших

C. Адрес объекта, наименования объекта защиты, точное место пожара, свои имя и фамилию

Примечание к ответу: ч. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону – это:

A. Путь спасения

B. Эвакуационный выход

C. Безопасный выход

Примечание к ответу: п. 48) ст. 2 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

При смешивании битума с растворителями курение запрещено в радиусе … метров.

A. 50

B. 40

C. 25

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 353 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Место проведения огневых работ обязательно оснащают:

A. Пожарным гидрантом

B. Ящиком с песком

C. Огнетушителями

Примечание к ответу: п. б) ч. 354 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

По горючести строительные материалы бывают:

A. Классов А, В и С

B. Воспламеняемые и невоспламеняемые

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АИТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
действителен 06.05.2026 - 06.08.2027

C. Горючие и негорючие

Примечание к ответу: п. 3. ст. 13 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

В случае возникновения пожара класса Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением) целесообразнее всего использовать огнетушитель … вида.

A. Углекислотного

B. Пенного

C. Водного

Примечание к ответу: п. 4.1.3., 4.1.9. СП 9.13130.2009 ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

Непосредственное руководство по тушению пожара возлагается на:

A. Руководителя организации, в которой случился пожар

B. Представителя службы охраны труда

C. Прибывшее на пожар старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны

Примечание к ответу: ст. 22 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Покрывало для изоляции очага возгорания имеет размеры:

A. Минимум 100 на 100 см

B. Минимум 75 на 75 см

C. Размер – любой, обязательна квадратная форма

Примечание к ответу: ч. 412 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Воздушно-пенные огнетушители используют для тушения пожаров следующих классов:

A. A, B, C и E

B. B

C. A и B

Примечание к ответу: п. 4.1.15. СП 9.13130.2009 ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АйТэКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b347d7d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Какой федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, юридическими лицами, должностными лицами, гражданами (физическими лицами)?

A. «О пожарной безопасности».

B. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

C. «О безопасности».

D. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Примечание к ответу: преамбула ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

При каком количестве людей, единовременно находящихся на этажах зданий и сооружений на постоянных рабочих местах, должны размещаться планы эвакуации людей при пожаре на видных местах?

A. Более 5 человек.

B. Более 10 человек

C. Более 15 человек.

D. Более 20 человек.

E. Более 25 человек.

Примечание к ответу: ч. 5. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

В какое время на путях эвакуации должно включаться эвакуационное освещение?

A. Они должны быть постоянно включены

B. Должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения

C. В 15 часов в зимнее время и в 18 часов в летнее время года

D. В случае возникшего пожара

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 37. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Как по видам и срокам проведения подразделяются противопожарные инструктажи?

A. Вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внеплановый; целевой

B. Вводный; первичный на рабочем месте; внеплановый; повторный

C. Первичный на рабочем месте; внеплановый; повторный

Примечание к ответу: ч. 8 Приложения №1 к Приказу МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АИТЭКО"
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Каким образом производится исключение условий образования горючей среды?

A. Применением негорючих веществ и материалов.

B. Использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды

C. Поддержанием безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ или понижением концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме.

D. Установкой пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках.

E. Удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха

F. Любой способ из указанных или их совокупность позволяет исключить условия образования горючей среды.

Примечание к ответу: ст. 49 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Какой документ из указанных устанавливает общие требования пожарной безопасности к зданиям, сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции?

A. Федеральный закон «О пожарной безопасности»

B. Правила противопожарного режима в РФ

C. Постановление Правительства РФ от 21.12.2004 г. №820 «О государственном пожарном надзоре»

D. Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Примечание к ответу: п. 1. ст. 1 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Кто несет персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности в организации?

A. Руководитель организации

B. Инженер по пожарной безопасности организации.

C. Служба охраны труда организации во главе с ее руководителем.

D. Руководители подразделений (участков).

Примечание к ответу: ст. 37 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Сколько эвакуационных выходов должны иметь помещения, предназначенные для одновременного пребывания 70 человек?

A. Достаточно одного

B. Не менее двух

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

C. Минимум три выхода

D. Нормативными документами не регламентируется

Примечание к ответу: п. 7.3.5. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Что входит в понятие профилактики пожаров?

A. Исключение возникновения пожара

B. Обеспечение безопасности людей и материальных ценностей

C. Ограничение распространения пожара

D. Создание условий для успешного тушения пожаров

E. Совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий

Примечание к ответу: ст. 1 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

При каком количестве работников должна быть разработана инструкции о мерах пожарной безопасности, в которой содержится в том числе обязанности и действия работников при пожаре?

A. Более 50 человек

B. Более 10 человек.

C. Более 150 человек.

D. Более 200 человек.

E. Более 250 человек.

F. Инструкция разрабатывается при любом количестве человек

Примечание к ответу: абз. 4 ч. 2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Каким образом должны открываться двери на путях эвакуации?

A. По направлению выхода из здания

B. По направлению входа в здание

C. Не регламентируется

D. Двери должны быть вращающимися

Примечание к ответу: п. 4.2.22. СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

Какой противопожарный инструктаж должны проходить работники организации в момент приема на работу непосредственно на рабочем месте

A. Вводный противопожарный инструктаж.

B. Целевой противопожарный инструктаж.

C. Первичный противопожарный инструктаж.

D. Внеплановый противопожарный инструктаж.

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефимов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: ч. 10 Приложения №1 к Приказу МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Можно ли устраивать в производственных и складских помещениях зданиях встроенные помещения из горючих материалов и листового металла?

A. Можно

B. Правилами запрещается

C. Можно, если на эти материалы есть сертификат пожарной безопасности

D. Можно применять только в зданиях V степени огнестойкости

Примечание к ответу: п. л) ч. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Какая периодичность проведения практических тренировок по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей в случае пожара установлена Правилами противопожарного режима в РФ ?

A. Не реже одного раза в три месяца.

B. Не реже одного раза в полугодие

C. Не реже одного раза в девять месяцев.

D. Не реже одного раза в год.

Примечание к ответу: ч. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Какая технологическая среда относится к пожаровзрывоопасной?

A. Если возможно образование горючей среды, а также появление источника зажигания достаточной мощности для возникновения взрыва или пожара

B. Если возможно образование смесей окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара

C. Если возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жидкостей, горючими жидкостями, горючими аэрозолями и горючими пылями или волокнами и если при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться

Примечание к ответу: п. 3 ст. 16 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Выберите правильную последовательность действий при обнаружении пожара:

A. Начать эвакуацию людей, позвонить по телефону 01, проверить включение автоматических средств пожаротушения, начать спасение материальных ценностей.

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

B. Позвонить по телефону 01, начать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей, проверить включение автоматических средств пожаротушения.

C. Позвонить по телефону 01, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии

Примечание к ответу: ч. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Что относится к первичным средствам пожаротушения?

A. Переносные и передвижные огнетушители.

B. Песок и вода.

C. Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания и другие

D. Огнетушители, песок, лопаты, покрывала для изоляции очага пожара.

Примечание к ответу: ранее конкретный перечень содержался в ст. 43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных ПП РФ от 16.09.2020 №1479 и выглядел так: переносные и передвижные огнетушители; пожарные краны и средства обеспечения их использования; пожарный инвентарь; покрывала для изоляции очага возгорания; генераторные огнетушители аэрозольные переносные. Однако с 25.07.2022 данная статья утратила силу. На данный момент в разных НПА содержится информация о том, что к первичным средствам пожаротушения относятся: огнетушители; комплектующие пожарных щитов (в т.ч. пожарные краны, покрывала, пожарный инвентарь и др.;), а также в п. 395. ПП РФ от 16.09.2020 №1479 указано: при определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

В каком случае проводится внеплановый противопожарный инструктаж?

A. При введении в действие новых или внесении изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для объектов защиты.

B. При изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов защиты

C. При нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, обязательных требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару.

D. В случае перерыва в осуществлении трудовой или служебной деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления трудовой или служебной деятельности на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность на объектах защиты, связанную с охраной (защитой) объектов и (или) имущества.

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

E. По решению руководителей организаций и граждан

F. В любом из перечисленных случаев.

Примечание к ответу: ч. 12 Приложения №1 к Приказу МЧС России от 16.12.2024 N 1120 «Об определении порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ, порядка их утверждения и согласования и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»

Что должен организовать руководитель организации на объекте с круглосуточным пребыванием людей?

A. круглосуточное дежурство обслуживающего персонала

B. обеспечение обслуживающего персонала телефонной связью

C. обеспечение обслуживающего персонала исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного)

D. обеспечение обслуживающего персонала средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

E. Все перечисленное

Примечание к ответу: ч. 6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Где должна производиться сушка одежды и обуви?

A. На рабочем месте

B. В специальных шкафах заводского исполнения или приспособленных для этих целей помещениях объекта защиты с центральным водяным отоплением либо с применением водяных калориферов

C. В любом удобном месте

Примечание к ответу: ч. 327 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Что должно быть отражено в инструкции о мерах пожарной безопасности ?

A. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.)

B. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

C. Порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и материалов

D. Порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы

E. Расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения огневых или иных пожароопасных работ

Контур Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4e87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

F. Всё перечисленное

Примечание к ответу: Полный перечень (отражено 5 из 12 пунктов) приведен в ч. 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

На какие категории по взрывопожарной и пожарной опасности подразделяются помещения производственного и складского назначения?

A. На категории А, Б, В, Г, Д

B. На категории А, Б, В1-В4, Г, Д

C. На категории А, Б, В, Г

D. На категории А, Б, В1-В4

Примечание к ответу: п. 1 ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Как часто должна проводиться проверка устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения?

A. Не реже одного раза в месяц

B. Не реже одного раза в год

C. В соответствии с технической документацией изготовителя

D. В установленные в организации сроки

Примечание к ответу: ч. 42 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Где должна храниться использованная промасленная ветошь?

A. В металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой

B. В специальных контейнерах

C. В специально отведенных для хранения местах

D. В любом удобном месте

Примечание к ответу: ч. 19 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Какие документы по пожарной безопасности должны быть разработаны в организации в отношении каждого здания, сооружения?

A. Правила пожарной безопасности на объекте.

B. Инструкция о мерах пожарной безопасности.

C. Производственная инструкция.

D. Технологический регламент.

Примечание к ответу: абз. 4 ч. 2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Какая установлена периодичность перекатки пожарных рукавов?

Контур.Крипто
владелец ООО "АИТЭКО"
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

A. Не реже 1 раза в год

B. Не реже 1 раза в шесть месяцев

C. Не реже 1 раза в три месяца

D. Не реже 1 раза в два года

Примечание к ответу: ч. 50. Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Какой должна быть ширина проезда для пожарной техники на территории производственного объекта?

A. Не менее 3,5 метров

B. Не менее 6 метров

C. Ширина противопожарного проезда должна обеспечивать свободный разворот двух пожарных машин

Примечание к ответу: п. 8.1.4. СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям». Определяется в зависимости от высоты зданий или сооружений.

Пожар какого класса можно потушить водным огнетушителем?

A. Пожар класса A

B. Пожар класса B

C. Пожар класса A и, если в состав заряда входит фторсодержащее поверхностно-активное вещество, класса B

D. Пожар класса C

E. Пожар класса D

F. Все перечисленные классы пожаров

Примечание к ответу: п. 4.1.17 СП 9.13130.2009 ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

Какие требования предъявляются к системам противодымной защиты зданий и сооружений?

A. Система должна обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара

B. Система должна обеспечивать удаление продуктов горения и термического разложения

C. Система должна обеспечивать незадымление и защиту материальных ценностей

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

Примечание к ответу: п. 6 ст. 85 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Как часто должны подвергаться техническому осмотру и проверяться на работоспособность пожарные гидранты и пожарные краны?

A. Не реже 1 раза в неделю

B. Не реже 1 раза в три месяца

C. Не реже 2 раз в год (весной и осенью)

D. Не реже 1 раза в год

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Можно ли использовать запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, в хозяйственных и производственных целях?

A. Можно, по приказу руководителя организации

B. Можно, но только половинный запас

C. Можно, с разрешения представителей Госпожнадзора

D. Не допускается

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 53 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Какая информация должна содержаться в журнале учета огнетушителей на объекте?

A. Марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки

B. Параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя)

C. Дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя

D. Дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ

E. Должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица

F. Всё перечисленное

Примечание к ответу: п. 4.5.4. СП 9.13130.2009 ПРИМЕЧАНИЕ (действительно на момент 01.09.2025 г.): с 01.03.2025 г. СП 9 отменён без замены, соответственно с 1 марта 2025 г. нормы и правила размещения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта огнетушителей, а также методы испытаний огнетушителей на работоспособность следует определять согласно требованиям ГОСТ Р 59641-2021. Однако в указанном ГОСТ используются ссылки на СП 9 при установлении требований (п. 4.3., 4.7., 5.1.11. ГОСТ и др.).

Сколько пожарных извещателей нужно устанавливать в защищаемом помещении?

A. Достаточно одного

B. Не менее двух

C. Три и более

Контур.Крипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

D. Должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения

Примечание к ответу: п. 6. ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Как часто должна осуществляться проверка работоспособности сетей противопожарного водопровода?

A. 1 раз в год

B. Не реже 2 раз в год (весной и осенью)

C. Не реже 1 раза в два года

D. Не реже 1 раз в год (летом)

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

В каком количестве на рабочем месте должны храниться горючие вещества?

A. Не превышающем суточную потребность

B. Не превышающем сменную потребность

C. Не превышающем трехдневную потребность

D. Не превышающем недельную потребность

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 289 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Кто имеет право осуществлять деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений?

A. Ремонтный персонал организации

B. Обслуживающий персонал организации или персонал специализированной организации

C. Специально обученный обслуживающий персонал организации

D. Организации или ИП, имеющие соответствующую лицензию

Примечание к ответу: абз. 6 ч. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 и п. 15 ч. 1. ст. 12 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

Каким образом должно осуществляться оповещение людей о пожаре?

A. Подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей

B. Трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре

C. Включение эвакуационного (аварийного) освещения

КонтурКрипто
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
кем выдан ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

D. Дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов

E. Обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре

F. Любым из перечисленных способов или их комбинацией

Примечание к ответу: п. 1. ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Как классифицируется электрооборудование, применяемое в пожароопасных зонах?

A. По степени защиты от проникновения внутрь горючих газов и паров ЛВЖ, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования

B. По видам пожарозащиты и по степени защиты от внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования

C. По уровням пожарозащиты и степени защиты от проникновения внутрь воды, обеспечиваемой конструкцией электрооборудования

D. По степени защиты от проникновения внутрь воды и внешних твердых предметов, обеспечиваемой конструкцией этого электрооборудования

Примечание к ответу: п. 1. ст. 22 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Как нужно подготовить технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы?

A. Необходимо только пропарить оборудование

B. Необходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от пожаровзрывоопасных веществ и отключить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ)

C. Необходимо только промыть оборудование

D. Достаточно очистить оборудование от пожаровзрывоопасных веществ

Примечание к ответу: ч. 355 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Где должны располагаться аппараты для отключения электроснабжения склада?

A. Вне складского помещения

B. Внутри помещения склада

C. Вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре

D. Место расположения аппаратов не имеет значения

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 293 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Кто обязан исполнять указания руководителя тушения пожара?

A. Личный состав пожарной охраны и руководство организации

Контур Крипто
владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович
Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026
серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd
срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027

B. Личный состав пожарной охраны и лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности организации

C. Все лица (должностные и граждане) на территории, на которой осуществляются действия по тушению пожара

D. Бойцы пожарной части, прибывшие для тушения пожара

Примечание к ответу: ст. 22 ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Можно ли эксплуатировать неисправные отопительные приборы?

A. Можно, если это обусловлено производственной необходимостью

B. Можно, если это не угрожает жизни и здоровью людей

C. Можно, если на это есть разрешение инспектора Госпожнадзора

D. Эксплуатация неисправных отопительных приборов запрещена

Примечание к ответу: абз. 4 ч. 77 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Когда запрещается производить погрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами в автотранспортное средство?

A. При нахождении водителя в кабине автомобиля

B. При отсутствии искрогасителя

C. Во время ветра

D. При работающем двигателе автомобиля

Примечание к ответу: абз. 2 ч. 258 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479

Что обозначают цифры маркировки степени защиты оболочки электрооборудования, например IP 34?

A. Первая из цифр обозначает защиту от проникновения воды, а вторая от попадания твердых предметов

B. Первая цифра обозначает защиту от проникновения пыли, а вторая от попадания твердых предметов

C. Первая из цифр обозначает защиту от попадания твердых предметов, вторая - от проникновения воды

Примечание к ответу: п. 3. ст. 22 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Более подробно о степенях защиты от внешних твердых предметов и от проникновения воды – Таблица 4 и Таблица 5 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ.

Контур Крипто

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 19.10.2026

владелец ООО "АЙТЭКО" Ефремов Александр Александрович

серийный номер 03e4c87a0042b4a29d48b47b34707d95dd

срок действия 06.05.2026 - 06.08.2027